

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 1
для инвалидов и других маломобильных групп населения
от 17 декабря 2024 года

Государственное автономное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи», 600001, г. Владимир, ул. Летне - Перевозинская,

д. 5, тел. (факс) 8 4922 32 38 61, e-mail: info@cppisp33.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности: Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

2. Форма собственности объекта: государственная
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта: отдельное одноэтажное здание, до 1917 года постройки (купеческий особняк). Базовый материал несущих конструкций кирпич. Перегородки кирпичные и гипсокартонные, полы – деревянные.

(отдельно стоящее здание ... этажей; встроенное; пристроенное;этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)... базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)...)

4. Объем предоставляемых услуг: 35 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения: вариант «А» - полностью, «Б» - локально, «В» – обслуживание на дому, «-» _____
не обслуживаются

| Категории инвалидов | | | |
|---------------------|---|---|---|
| К | О | С | Г |
| - | - | - | - |

6. Доступность элементов объекта для инвалидов ((отметить знаком «+»))

| № | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов | | | |
|---|--|---------------------|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| 1 | Входная группа | | | | |
| 2 | Пути движения | | | | |
| 3 | Зона обслуживания | | | | |
| 4 | Санитарно-бытовые помещения | | | | |
| 5 | Средства информации и телекоммуникации | | | | |
| 6 | Территория объекта | | | | |

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком « X »)

| № | Степень доступности объекта | Категории инвалидов | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| 1 | Объект полностью доступен | | | | |
| 2 | Объект частично доступен | | | | |
| 3 | Объект недоступен | | X | X | X |

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от « 17 » декабря 2024 г.

Руководитель объекта

М.В. Рябова

Принятые сокращения: К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – с нарушениями зрения, Г – с нарушениями слуха

Список востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Руководитель | Адрес объекта | Форма собственности объекта | | |
|-----------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | федеральная | государственная | муниципальная |
| 1. ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| 1 | Государственное автономное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» (ГАУ ВО «ЦППМС») | Рябова Марина Владимировна | 600001, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5 | | государственная | |
| 2 | Государственное автономное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» Мелеховский филиал | Рябова Марина Владимировна | Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, Школьный переулок, д. 24 - а | | государственная | |

АНКЕТА №1
обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
от 17 декабря 2024 года

Государственное автономное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» 600001, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5, тел. (факс) 8 4922 32 38 61, e-mail: info@crppisp33.ru
(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности* Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
2. Форма собственности государственная
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта: отдельное одноэтажное здание, до 1917 года постройки (купеческий особняк). Базовый материал несущих конструкций кирпич. Перегородки кирпичные и гипсокартонные, полы – деревянные.
(отдельно стоящее здание ... этажей; встроенное; пристроенное; ...этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)... базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)...)
4. Объем предоставляемых услуг: 35 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

*здравоохранение, культура, транспорт, инфраструктура и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлены нормативы | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
|--------------------------|--|-------------------|-----------|----------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Крыльцо / входная площадка | | | | | | |
| | Высота площадки | см | - | | | | справочно |
| | Габариты площадки: ширина X глубина, | см | >220x220 | | к | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см | | наличие | нет | к, о, с | | |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | имеется | к, о, с | | |
| | Навес | | наличие | имеется | к, о | | |
| | Лестница наружная | | наличие | имеется | | | |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | нет | о, с, г | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) | см | 80 | нет | с | | |
| | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней | | наличие | нет | с | | |
| | Поручни с двух сторон | | наличие | нет | о | | |
| | - на высоте | см | 90 | нет | о, с | | |
| | -горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием | см | >30 | нет | о, с | | |
| | Пандус наружный | | наличие | нет | | | |
| | Ширина марша | см | 100 | | к | | |
| | Уклон | h/l | <1/12 | | к | | |
| | Высота одного подъема | см | <=80 | | к | | |
| | Разворотные площадки: | | | | к | | |
| | -внизу | см | >150 x150 | | | | |
| | -промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | см | >150 x150 | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | | наличие | | к,о | | |
| | - на высоте | | 70 | | к | | |
| | - на высоте | см | 90 | | о | | |
| | -горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием | см | >30 | | к, о | | |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | | к, о | | |
| | Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н) | | наличие | нет | к, о | | |
| | Тамбур | | | | | | |
| | Габариты: глубина X ширина | см | >220x180 | 140x148 | к | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | | | Р | | | |
| | - ширина проема в свету | см | >90 | 125 | к | | |
| | -высота порога наружного, внутреннего | см | <2,5 см | 4; 11,5 | к | | |