

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 1
для инвалидов и других маломобильных групп населения
от 22 ноября 2022 года

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи», 600001, г. Владимир, ул. Летне - Перевозинская,

д. 5, тел. (факс) 8 4922 32 38 61, e-mail: info@crrpisp33.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности: Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
2. Форма собственности объекта: государственная
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта: отдельное одноэтажное здание, до 1917 года постройки (купеческий особняк). Базовый материал несущих конструкций кирпич. Перегородки кирпичные и гипсокартонные, полы – деревянные.
(отдельно стоящее здание ... этажей; встроенное; пристроенное;этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)... базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)...)
4. Объем предоставляемых услуг: 35 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)
5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения: вариант «А» - полностью, «Б» - локально, «В» – обслуживание на дому, «-» _____
не обслуживаются

Категории инвалидов			
К	О	С	Г
-	-	-	-

6. Доступность элементов объекта для инвалидов *((отметить знаком «+»))*

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа				
2	Пути движения				
3	Зона обслуживания				
4	Санитарно-бытовые помещения				
5	Средства информации и телекоммуникации				
6	Территория объекта				

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения *(нужное отметить знаком « X »)*

№	Степень доступности объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен				
3	Объект недоступен	X	X	X	X

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от « 22 » ноября 2022 г.

Руководитель объекта



М.В. Рябова

М.В. Рябова

Принятые сокращения: К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха

Список востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области

№ п/п	Полное юридическое наименование объекта	Руководитель	Адрес объекта	Форма собственности объекта		
				федеральная	государственная	муниципальная
1. ОБРАЗОВАНИЕ						
1	Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» (ГБУ ВО «ЦППМС»)	Рябова Марина Владимировна	600001, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5		государственная	
2	Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» Мелеховский филиал	Рябова Марина Владимировна	Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, Школьный переулок, д. 24 - а		государственная	

АНКЕТА №1
обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
от 22 ноября 2022 года

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» _____ 600001, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5, тел. (факс) 8 4922 32 38 61, e-mail: info@срриср33.гу _____
(полное юридическое наименование объекта) (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности* _____ Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
2. Форма собственности _____ государственная
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта: отдельное одноэтажное здание, до 1917 года постройки _____ (купеческий особняк). Базовый материал несущих конструкций кирпич. Перегородки кирпичные и гипсокартонные, полы – деревянные.
(отдельно стоящее здание ... этажей; встроеное; ...этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)... базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)...)
4. Объем предоставляемых услуг: _____ 35 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

*здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-				справочно
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	>220x220		к		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	нет	к, о, с		
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	к, о, с		
	Навес		наличие	имеется	к, о		
	Лестница наружная		наличие	имеется			
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	нет	с		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	нет	с		
	Поручни с двух сторон		наличие	нет	о		
	- на высоте	см	90	нет	о, с		
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	нет	о, с		
	Пандус наружный		наличие	нет			
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	h/l	<1/12		к		
	Высота одного подъема	см	<=80		к		
	Разворотные площадки:				к		
	-вниз	см	>150 x150				
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие		к,о		
	- на высоте		70		к		
	- на высоте	см	90		о		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30		к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие		к, о		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	нет	к, о		
	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180	140x148	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	125	к		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	4; 11,5	к		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	201	к		
	Разворотные площадки	см	>150x150	300	к		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):			нет	к, о, с, г		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж		о		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	>1 на этаж		к		
	Выступы в зоне движения	см	<10		с		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)			нет			
	Высота подъема	м					справочно
	Уклон марша	Н/Л	<1/2		о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60		с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней				с		
	Поручни с двух сторон:				о, с		
	- на высоте	см	90		о, с		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30		о, с		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги						
	Кабина:			нет			
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110		к		
	- ширина дверного проема	см	>80		к		
	- поручни		наличие		о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		с		
	Знак доступности		наличие	нет	к, с		
	Пандус внутренний к лестнице №						
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	Н/Л	<1/12		к		
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150		к		
	Поручни с двух сторон:		наличие		к, о		
	- на высоте	см	70		к		
	-на высоте	см	90		о		
	-горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30		к, с		
	Пандус переносной			нет	к		
	Подъемник для инвалидов						
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т)		наличие		к, о		

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.		нет			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		к		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		к		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабине №	ед.		нет			
	Ширина проема двери в свету:	см	>90		к, о		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120		о		
	Зона для кресла-коляски	см	>150 x150		к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90		к, о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		нет			
	Ширина полосы движения	см	>120		к, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		к		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		нет			
	Ширина X глубина	см	>160 x180		к		
	Место для сидения		наличие		о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		1	к, о		
	Доля мест для колясочников	%	>2	>2	к		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	>120	120	к		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	>1	нет	г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, <small>создание</small>	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	имеется			
	Знак доступности помещения		наличие	нет	к, о		
	Ширина дверного проема		>90	80			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	нет	с		
	Количество кабин	ед.	>1	2	к, о		
	- ширина дверного проема	см		60; 70	к		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180 x165	155x197; 155x202	к		
	-опорные поручни		наличие	имеется	к, о		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	>80 x120	нет	к		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	о		
	Знак доступности кабины		наличие	нет	к, о		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	нет	к, о		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	>130 x85	203x317	к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85	нет	к, о		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	нет	с		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)</i>			нет			

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	нет	с		
	Надписи:		наличие	нет	с, Г		
	Размещение на высоте	СМ	<160		к, с, Г		
	Высота прописных букв	СМ	>7,5		с		
	Освещенность		наличие		с		
	Указатели, пиктограммы:			нет	с		
	Размещение на высоте	СМ	<200		к, с		
	Высота прописных букв	СМ	>7,5		с		
	Освещенность		наличие		с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	шт.	наличие	нет	с		
	-высота размещения	см	60-110		с		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие		с		
	-на кнопках управления лифта		наличие		с		
	-на поручнях лестниц		наличие		с		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений						
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного	нет	с, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие	нет	к		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	нет	с		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			нет			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	нет	Г, с		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	нет	к, о, с, Г		

**-только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ по порядку	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2	Вход на территорию						
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	410	к		
	Знак доступности учреждения		наличие	нет	к, о, с		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	<50	22	к, о		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10	10	к, о		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	нет	к		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	>180	400; 200	к, о		
	- указатели направления движения		наличие	нет	к, о, г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	нет	с		
	- места отдыха: через 200 м		наличие	имеется	о		
	Открытая лестница:			нет			
	- высота подъема	м					
	- поручни на высоте	см	90		о		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80		с		
	Пандус	%	<10	нет	к, о		
	- высота подъема						
	- уклон	Н/Л	<1/10		к, о		
	Поручни с двух сторон						
	- на высоте	см	70		к		
	- на высоте	см	90		о		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов	1. Установить нескользкое покрытие на лестнице наружной 2. Покрасить первую и последние ступени желтой контрастной окраской	2 кв. 2023 г.
на путях передвижения внутри объекта	-	
в зоне обслуживания	-	
в санитарно-гигиенических помещениях	Установить: - знак доступности помещения в санузле и знак доступности кабины; - тактильную направляющую полосу к унитазу, осязаемую ногой или тростью (ширина 30 см); - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см); - раковину с опорным поручнем	2-3 кв. 2023 г.
в средствах информации и телекоммуникации	Установить соответствующие надписи, указатели, пиктограммы	3-4 кв. 2023 г.
на территории объекта	1. Установить: - знак доступности учреждения; - указатели направления движения к главному входу в здание; - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию; 2. Оборудовать на автостоянке посетителей машино-место для инвалидов, установить специальный знак	2-3 кв. 2023 г.

Руководитель объекта

(должность)  М.В. Рябова
(фамилия)

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К - колясочники

О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата

С – инвалиды с поражениями зрения

Г – инвалиды с поражениями слуха

2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ.